

Pictogrammen NEN 3011



P51 Aanduiding voor vluchtrichting rechtdoor of naar boven



P52 Aanduiding voor richtingsverandering van de vluchtweg (naar rechts)



P53 Aanduiding voor richtingsverandering van de vluchtweg (naar links)



P58 Aanduiding voor vluchtrichting naar beneden

Checklist NVFN

1. Pictogrammen conform NEN 6088 (bestaande bouw), NEN 3011 (nieuwbouw of aanpassing)?
2. Reeks vluchtroute-aanduidingen geven snelste weg naar de nooduitgang?
3. Vluchtroute-aanduiding bij nooduitgangen aangegeven?
4. Vluchtrouteverlichting nabij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood?
5. Traptreden en niveauverschillen direct aangelicht?
6. Vluchtrouteverlichting nabij elke richtingsverandering en elke kruising of splitsing van gangen?
7. Vluchtrouteverlichting aan de buitenzijde nabij elke nooduitgang naar buiten?
8. Brandbestrijdingsuitrusting, brandmelders en EHBO-posten met minimaal 5 lux aangelicht?
9. Vluchtrouteverlichting in elk invalidentoilet inclusief voorportaal?
10. Op een vluchtroute, vanuit een ruimte de kortste weg naar buiten, met minimaal 1 lux op de vloer?
11. Anti-paniekverlichting (1 lux in ruimte $> 60\text{m}^2$) aangebracht?
12. Risicovolle werkplekken voorzien van noodverlichting met minimaal 15 lux?