



CHECKLIST PRAGMATISCH PROJECTEREN

Projectgegevens

Naam:

Plaats:

Aangeleverde documenten

- ☒ Bouwkundige tekeningen (inclusief plafondhoogtes) *
- ☐ (Extra) beschermde vluchtroute *
- ☐ Gebruiksfunctie gebouw en per ruimte *
- ☐ Aantal personen per ruimte *
- ☐ Vluchtplan *
- ☐ Positie van blusmiddelen, (hand-)brandmelders, EHBO-middelen
- ☐ Risicovolle werkplekken (uit RI&E)
- ☐ Bestek
- ☐ Overig, te weten:

Basisgegevens voor de projectie

- ☒ Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 - ☒ Noodverlichting (= vluchtrouteverlichting)
Artikel 4.195 (nieuwbouw) / 3.101 (bestaande bouw) > dan 75 personen
 - ☒ Vluchtrouteaanduiding
Artikel 4.215 (nieuwbouw) / 3.120 (bestaande bouw) > dan 50 personen
- ☒ Arbobesluit (er is sprake van een werkgevers-werknemersrelatie)
 - ☒ Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtroutes en nooduitgangen
 - ☒ Artikel 3.9 Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting.

*) noodzakelijk voor projectie volgens Bbl

Adequate noodverlichting conform NEN-EN 1838 / NEN-EN 50172

NEN-EN 1838

- ☒ 4.1.2 a Nabij elke uitgang die bestemd is om te worden gebruikt in geval van nood
- ☒ 4.1.2 b Nabij trappen zodat elke traprede direct wordt aangelicht
- ☒ 4.1.2 c Nabij alle wijzigingen in niveau
- ☐ 4.1.2 d Extern verlichte overige veiligheidssignalering
- ☒ 4.1.2 e Bij elke verandering van richting
- ☒ 4.1.2 f Bij elke kruising van gangen
- ☒ 4.1.2 g Nabij elke uitgang van een gebouw (buitenzijde) tot op een veilige plaats
- ☐ 4.1.2 h Nabij elke eerstehulp post (5 lux op de apparaten)
- ☐ 4.1.2 i Nabij brandblusapparatuur en handmelders, brandmeldpanelen (5 lux op de apparaten)
- ☐ 4.1.2 j Nabij reddingsmiddelen voor mindervaliden
- ☐ 4.1.2 k Nabij toevluchtplaatsen en oproepsystemen voor mindervaliden (MIVA-toilet)
- ☐ 4.4.1 Arbeidsplaatsen met verhoogd risico, zie RI&E (10% met een minimum van 15 lux)

NEN-EN 50172

- ☐ 4.4 In ruimten die > 60m², minimaal 0,5 lux op de vloer NEN-EN 1838 (advies NVFN)
- ☐ 5.3 Aanvullend op artikel 4.4 door minimaal 2 noodverlichtingsarmaturen

Parkeergarage (voor meer informatie zie NVFN Praktijkblad PB-03)

- ☐ Verkeersroutes met minimaal 1 lux op de vloer (advies NVFN)
- ☐ Gehele vloeroppervlak met minimaal 1 lux op de vloer volgens Bbl

☒ Intern verlichte vluchtrouteaanduiding

Opmerkingen:

--

		Geprojecteerd door: Projectnummer:	
Bedrijfsnaam		Bedrijfsnaam	
Medewerker:		Medewerker:	
Handtekening:		Handtekening:	